



AMBIENTE	DEMANDA DO AMBIENTE (h/h)	COÓRDO DO EQUIPAMENTO	QUANTIDADE (UNIDADE)	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO	1840x8	EQ2	02	SPRINGER DVO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 100000h/h
VACINAÇÃO	682x4	EQ1	01	SPRINGER DVO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 70000h/h
SALA GERENTE	4094x4	EQ1	01	SPRINGER DVO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 70000h/h
TRIAGEM	430x6	EQ1	01	SPRINGER DVO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 70000h/h
COLETA	2729x6	EQ1	01	SPRINGER DVO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 70000h/h
SALA DE CURATIVOS	3070x3	SPRINGER DVO		(APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 70000h/h
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	5118	EQ1	01	SPRINGER DVO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 70000h/h
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	5118	EQ1	01	SPRINGER DVO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 70000h/h
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	4776x8	EQ1	01	SPRINGER DVO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 70000h/h
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	4776x8	EQ1	01	SPRINGER DVO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 70000h/h
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	4776x8	EQ1	01	SPRINGER DVO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 70000h/h
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	4776x8	EQ1	01	SPRINGER DVO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 70000h/h
CUIDADOS BÁSICOS / URG E EMERG.	9894x8	SPRINGER DVO		(APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 100000h/h
AGENTES DE SAÚDE	6530	EQ2	01	SPRINGER DVO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 100000h/h
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	16718x8	EQ2	02	SPRINGER DVO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 100000h/h
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	25590	EQ2	03	SPRINGER DVO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 100000h/h
ESTERILIZAÇÃO	2729x6	EQ1	01	SPRINGER DVO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 70000h/h
LAVAGEM E DESINFECÇÃO	6141x6	EQ1	01	SPRINGER DVO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 100000h/h
SALA DE ESPERA	14671x6	EQ6	01	HY WALL, ADMIRA, SPLIT/CAPACIDADE: 100000h/h
GUARDA MEDICAMENTOS	2388x4	EQ1	01	SPRINGER DVO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 70000h/h

NOTAS:

- 1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.
- 2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.
- 3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
- 4-COTAS EM CENTÍMETROS.
- 5-O MUNICÍPIO SERÁ RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SUPORTE E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL/CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

PROJETO MODELO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
RESOLUÇÃO 179/1996 DA SES-MG

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO APROVAÇÃO
COM A IMPLANTAÇÃO NO TERRENO ESCOLHIDO.

04	EMISSIONAL FINAL	21/10/2013	VIÁVEL
03	REVISÃO CONFORME ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA EM JULHO/2013	30/08/2013	VIÁVEL
02	ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA CONFORME VISA	22/02/2013	VIÁVEL
01	EMISSIONAL FINAL	17/10/2012	VIÁVEL
00	EMISSIONAL INICIAL	18/09/2012	VIÁVEL
REVISÃO	OBJETO	DATA	VERIFICAÇÃO

RELATÓRIO	ANEXO 1.01	ANEXO 1.02	ANEXO 1.03
GERENCIAMENTO E PROJETO:			



Av. Augusto de Lima, nº555
conj. 418 - Centro - BH
Telefax: (31) 3324-2702
<http://www.viabile.com.br>
viabile@viabile.com.br

DESENVOLVIMENTO: FERNANDA BASQUES		DATA: SETEMBRO/2012	
NOME DO ARQUIVO CAD: 460-UBSSS-R04-ACO-01-PE-T3D.DWG		ESCALA: INDICADA	UNIDADE: CENTÍMETROS
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		PROPRIETÁRIO:	

FERNANDO BASQUES M. OLIVEIRA
 CILIO 88.354.0

SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS



30 79 750.0	SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS
<p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves Rodovia Prof. Américo Giansetti s/nº - Bairro: Serra Verde - B. Hte - Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12º e 13º andar</p>	
<p>SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGISTICA SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA</p>	

DISCIPLINA: CLIMATIZAÇÃO

PROJETO: UBS MINAS - PROJETO MODELO
TIPO T3D - DECLIVE

ENDEREÇO: _____
MÁDIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS _____

CONTEÚDO:	ETAPA:
PLANTAS DO 1º PAVIMENTO E SUBSOLO	PROJETO

01	
01	