

PLANTA DO SUBSOLO
ESCALA: 1/75

| TIPO 2 DECLIVE | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| TABELA DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO) | | | | |
| AMBIENTE | DEMANDA DO AMBIENTE (Btu/h) | CÓDIGO DO EQUIPAMENTO | QUANTIDADE (UNIDADE) | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |
| SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO | 18766 | EQ2 | 02 | SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 10000Btu/h |
| VACINAÇÃO | 6824 | EQ1 | 01 | SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h |
| SALA GERENTE | 4094,4 | EQ1 | 01 | SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h |
| TRIAGEM | 4435,6 | EQ1 | 01 | SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h |
| CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO | 5118 | EQ1 | 01 | SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h |
| ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL | 4776,8 | EQ1 | 01 | SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h |
| ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL | 4776,8 | EQ1 | 01 | SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h |
| ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL | 4776,8 | EQ1 | 01 | SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h |
| SALA DE CURATIVOS | 2388,4 | EQ1 | 01 | SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h |
| COLETA | 2388,4 | EQ1 | 01 | SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h |
| CUIDADOS BÁSICOS/ URG. E EMERG. | 14671,6 | EQ1 | 02 | SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h |
| AGENTES DE SAÚDE | 8530 | EQ4 | 01 | HI WALL ADMIRAL (SPLIT) CAPACIDADE: 10000Btu/h |
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 27296 | EQ2 | 03 | SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 10000Btu/h |
| LAVAGEM E DESINFECÇÃO | 6141,6 | EQ1 | 01 | SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h |
| ESTERILIZAÇÃO | 2729,6 | EQ1 | 01 | SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h |
| SALA DE ESPERA | 14671,6 | EQ5 | 01 | HI WALL ADMIRAL (SPLIT) CAPACIDADE: 18000Btu/h |
| GUARDA MEDICAMENTOS | 2047,2 | EQ1 | 01 | SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h |

NOTAS:


- 1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.
- 2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.
- 3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
- 4-COTAS EM CENTÍMETROS.
- 5-O MUNICÍPIO SERÁ RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SUPORTE E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL/CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA


PROJETO MODELO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
RESOLUÇÃO 1797/09 DA SES-MG

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO APROVAÇÃO
COM A IMPLANTAÇÃO NO TERRENO ESCOLHIDO.

| | | | |
|----|---|------------|--------|
| 04 | REVISÃO FINAL | 10/10/2013 | VIÁVEL |
| 03 | REVISÃO CONFORME ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA EM JULHO/2013 | 30/08/2013 | VIÁVEL |
| 02 | ADEQUAÇÃO ARQUITETURA CONFORME VISA | 22/02/2013 | VIÁVEL |
| 01 | EMIÇÃO FINAL | 17/10/2012 | VIÁVEL |
| 00 | EMIÇÃO INICIAL | 18/09/2012 | VIÁVEL |

| REVISÃO | OBJETO | DATA | VERIFICAÇÃO |
|---|--------|--|-------------|
| GERENCIAMENTO E PROJETO: | | | |
|  | | Av. Augusto de Lima, nº655 conj. 418 - Centro - BH Telefone: (31) 3284-2702 http://www.viabile.com.br viabile@viabile.com.br | |

| | | |
|---|------------------------|-------------------------|
| DESENVOLVIMENTO: FERNANDA BASQUES | DATA: SETEMBRO/2012 | |
| NOME DO ARQUIVO CAD: 460-UBSSS-R04-ACO-01-PE-T2D.DWG | ESCALA: INDICADA | UNIDADE: CENTÍMETROS |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | PROPRIETÁRIO: | |

| | | |
|--|---------------|---|
| FERNANDA BASQUES M. QUINTÃO | CAU: 09.704-0 | SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS |
|  | | |
| GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves Rodovia Prof. Américo Gianetti s/nº - Bairro: Serra Verde - B. Hte - Minas Gerais - CEP: 31630-000 SES-MG Predio Minas - 12º e 13º andar | | |
| SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA | | |

| | | | |
|---|-------------------|--|--|
| DISCIPLINA: | | CLIMATIZAÇÃO | |
| PROJETO: | | UBS MINAS - PROJETO MODELO TIPO T2D - DECLIVE | |
| ENCARGO: | | | |
| VÁRIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | |
| CONTEÚDO: | ETAPA: | FOLHA: | |
| PLANTAS DO PAVIMENTO TÉRREO E SUBSOLO | PROJETO EXECUTIVO | 01 01 | |