

UBS - T3A
PLANO DAS BASES

ESC 1/100

OBSERVAÇÕES:
A FIGURA REPRESENTA A ÁREA DE PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO, CONSIDERANDO O PERÍMETRO DE SUAS PAREDES EXTERNAS.

ÁREA T1_T: A1=347,16m² ;A2= 242,45 m2

	CARGAS DISTRIBUÍDAS A1	
	CARGAS NO CENTRO DE GRAVIDADE (CG)	CARGA DISTRIBUÍDA NA ÁREA DA FIGURA
CP		275 kgf/m²
CA		250 kgf/m²
CV1		
CV2		

	CARGAS DISTRIBUÍDAS A2	
	CARGAS NO CENTRO DE GRAVIDADE (CG)	CARGA DISTRIBUÍDA NA ÁREA DA FIGURA
CP		725 kgf/m²
CA		500 kgf/m²
CV1	7013 kgf	
CV2	10080 kgf	

LEGENDA:
CP: CARGAS PERMANENTES
CA: CARGAS ACIDENTAIS
CV1: CARGA DE VENTO
CV2: CARGA DE VENTO



ÁREA DE APLICAÇÃO DA CARGA DE PUNÇÃO

	CARGA MÁXIMA PARA PUNÇÃO A1
CP	8.000 kgf
CA	2.000 kgf

LEGENDA:
CP: CARGAS PERMANENTES
CA: CARGAS ACIDENTAIS

	CARGA MÁXIMA PARA PUNÇÃO A2
CP	8.000 kgf
CA	2.000 kgf

LEGENDA:
CP: CARGAS PERMANENTES
CA: CARGAS ACIDENTAIS

OBSERVAÇÕES:
CARGA POR PUNÇÃO APRESENTADA É A PIOR SITUAÇÃO DE CARGA CONCENTRADA PARA DIMENSIONAMENTO DA ESPESSURA DO RADIER.

NOTAS:

1–PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.

2–DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS – LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.

3–DIMENSÕES EM CENTIMETRO, EXCETO INDICAÇÕES CONTRÁRIAS

4–QUADRO DE CARGAS PARA FUNDAÇÃO TIPO RADIER

5–NÃO FOI CONSIDERADO O PESO PROPRIO DO RADIER

CARGAS PERMANENTES:

1– TELHADO= 18 Kgf/m2
2– Forro= 15 kgf/m2
3–revestimento piso: 100 kgf/m2
4–paredes internas : 48 kg/m2
5–parede externa : 80 kgf/m2
6–instalações : 5,0 kgf/m2
7–laje seca : 50 kgf/m2
8–laje umida cx dágua : 262,5 kgf/m2

SOBRECARGAS:

1– LAJE PISO= 200 kgf/m2
2– LAJE CAIXA = 1500 kgf/m2
3–COBERTURA: 25 kgf/m2
4–Vento : 40 m/s

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO Á SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

PROJETO UBS - T1T

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVAÇÃO COM A IMPLANTAÇÃO NO TERRENO ESCOLHIDO.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Cidade Administrativa "Presid. Américo Ganetti", s/nº - Bairro: Serra Verde - B. Hte - Minas Gerais
CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12º e 13º andar

SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGISTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

EMPREENDIMENTO:
UBS T3A

PROJETO:
UBS MINAS - TIPO 03- ACLIVE-

PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS	RESPONSAVEL TECNICO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CAU/CREA: XXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CAU/CREA: XXXXXX
LOGRADOURO: AV. MINAS GERAIS ESQ. COM BR116, S/Nº GOV. VALADARES	
CIDADE: XXXXXXXXXXXX / LOTE/QUADRA: XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO: PROJETO BÁSICO — PROJETO ARQUITETONICO
RESPONSAVEL: XXXXXXXXXXXX / VERIFICADO POR: XXXXXXXXXXXX	PARA REFERÊNCIA / PARA OBRA / PARA FABRICAÇÃO / PARA ARQUIVO
DATA: JULHO/2013 / DATA: JULHO/2013	
FORMATO: A2 420x594mm / REVISÃO: 0 / FOLHA: 01/01 / ESCALA: 1/20	ARQUIVO: 460-R00-ARQ-01-AP-T3A.DWG

FORMATO A2 – 420 X 594 MM