

QDC – T3D – RELAÇÃO DE CARGAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO																																				
CIRCUITO	DESCRIÇÃO	ILUMINAÇÃO (W)					BLOCO AUTÔNOMO (W)	SINALIZAÇÃO (W)	TOMADAS (W)					CHUVEIROS (W)	PLATAFORMA ELEVATÓRIA (W)	AR CONDICIONADO (W)	F.P.	POTÊNCIA TOTAL		TENSÃO	FASES	EQUILÍBRIO			CORRENTE NOMINAL	PROTEÇÃO		CONDUTOR (mm²)	MEMÓRIA DE CÁLCULO							
		16	23	32	25	50			85	170	510	850	1530					6500	1471			1110	(KW)	(KVA)		(V)	R		S	T	(A)	In	CURVA	(m)	QUEDA DE TENSÃO EFETIVA LIMITE:	
																																				(m)
L1	ILUMINAÇÃO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO, IS., DML, TRIAGEM, SALA DE GERENTES, VACINAÇÃO, ESPERA, SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO – 1º PAVTO, APOIO RÓUPARIA	6	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	1,57	1,65	220	RS	0,83	0,83	0,00	7,50	16	C	4,0	28	0,82%						
L2	ILUMINAÇÃO RECEPÇÃO, PNE, COLETA, SALA DE CURATIVOS, CUIDADOS BÁSICOS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, GUARDA MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL – 1º PAVTO	10	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	1,38	1,45	220	RS	0,72	0,72	0,00	6,58	16	C	4,0	43	1,11%						
L3	ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO – 1º E 2º PAVTOS	26	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	0,50	0,53	220	TR	0,26	0,00	0,26	2,41	16	C	2,5	38	0,57%						
L4	ILUMINAÇÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, ESCOVÁRIO, SALA AGENTES DE SAÚDE, ESTERILIZAÇÃO, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE MATERIAIS, COPA E VESTIÁRIO MASC./FEM. E CIRCULAÇÃO, RESÍDUOS, SALA DE APOIO AGENTES ENDEMIAS, APOIO AGENTES ENDEMIAS - 2º PAVTO, VEST. P.N.E FEMININO, VEST. P.N.E MASCULINO, ACESSO FUNCIONÁRIOS, DML	10	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	1,31	1,38	220	TR	0,69	0,00	0,69	6,28	16	C	4,0	42	1,03%						
L5	ILUMINAÇÃO ÁREA EXTERNA – 1º PVTO. E SUBSOLO	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	0,41	0,44	220	ST	0,00	0,22	0,22	1,98	16	C	2,5	49	0,61%						
T1	TOMADAS VACINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,85	1,00	127	R	1,00	0,00	0,00	7,87	16	C	4,0	22	1,17%						
T2	TOMADA VACINAÇÃO – GELADEIRA	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	0,85	0,60	0,70	127	S	0,00	0,70	0,00	5,51	16	C	4,0	22	0,82%						
T3	TOMADAS SALA ESPERA	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,34	0,40	127	T	0,00	0,00	0,40	3,15	16	C	4,0	16	0,34%						
T4	TOMADA RACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0,85	0,85	1,00	127	R	1,00	0,00	0,00	7,87	16	C	4,0	23	1,23%						
T5	TOMADAS RECEPÇÃO	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,85	1,02	1,20	127	S	0,00	1,20	0,00	9,45	16	C	4,0	24	1,54%						
T6	TOMADAS SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,43	0,50	127	T	0,00	0,00	0,50	3,94	16	C	4,0	16	0,43%						
T7	TOMADA SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO – GELADEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0,85	0,51	0,60	127	R	0,60	0,00	0,00	4,72	16	C	4,0	15	0,48%						
T8	TOMADAS SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO/ BEBEDOUROS	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	0,85	0,85	1,00	127	S	0,00	1,00	0,00	7,87	16	C	4,0	15	0,80%						
T9	TOMADA SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO – MICRO-ONDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0,85	1,53	1,80	127	T	0,00	0,00	1,80	14,17	16	C	4,0	15	1,44%						
T10	TOMADAS PPNE/ CIRCULAÇÃO/ I.S.	-	-	-	-	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,95	1,12	127	R	1,12	0,00	0,00	8,80	16	C	4,0	25	1,49%						
T11	TOMADAS SALA DE GERENTE/ TRIAGEM	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,85	1,00	127	R	1,00	0,00	0,00	7,87	16	C	4,0	19	1,01%						
T12	TOMADAS GINECOLOGIA	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,68	0,80	127	S	0,00	0,80	0,00	6,30	16	C	4,0	28	1,19%						
T13	TOMADAS COLETA/ SALA DE CURATIVOS	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,77	0,90	127	T	0,00	0,00	0,90	7,09	16	C	4,0	26	1,25%						
T14	TOMADAS GINECOLOGIA	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,68	0,80	127	R	0,80	0,00	0,00	6,30	16	C	4,0	28	1,19%						
RES	RESERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0,00%						
T16	PONTO DE FORÇA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA – TRIFÁSICO 220V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0,85	1,47	1,73	220	RST	0,58	0,58	0,58	4,54	16	C	4,0	33	0,51%						
T17	TOMADAS ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL 1	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,60	0,70	127	S	0,00	0,70	0,00	5,51	16	C	4,0	31	1,16%						
T18	TOMADAS ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL 2	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,60	0,70	127	T	0,00	0,00	0,70	5,51	16	C	4,0	33	1,23%						
T19	TOMADAS ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL 3	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,60	0,70	127	R	0,70	0,00	0,00	5,51	16	C	4,0	35	1,31%						
T20	TOMADAS ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL 4	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,60	0,70	127	S	0,00	0,70	0,00	5,51	16	C	4,0	35	1,31%						
T21	TOMADAS CUIDADOS BÁSICOS	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,68	0,80	127	T	0,00	0,00	0,80	6,30	16	C	4,0	39	1,66%						
T22	TOMADAS DML/ GUARDA MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,60	0,70	127	R	0,70	0,00	0,00	5,51	16	C	4,0	36	1,34%						
T23	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0,85	1,11	1,31	220	ST	0,00	0,65	0,65	5,94	16	C	4,0	14	0,32%						
T24	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0,85	1,11	1,31	220	RS	0,65	0,65	0,00	5,94	16	C	4,0	18	0,42%						
T25	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO VACINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0,85	1,11	1,31	220	TR	0,65	0,00	0,65	5,94	16	C	4,0	21	0,49%						
T26	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO SALA DE GERENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0,85	1,11	1,31	220	ST	0,00	0,65	0,65	5,94	16	C	4,0	23	0,53%						
T27	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO GINECOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0,85	1,11	1,31	220	RS	0,65	0,65	0,00	5,94	16	C	4,0	27	0,63%						
T28	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO TRIAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0,85	1,11	1,31	220	TR	0,65	0,00	0,65	5,94	16	C	4,0	23	0,53%						
T29	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO COLETA	-																																		